

Aviso de Intenção de Contratar e Pedido de Cotações de Preços

Nº 030/2025

14 de fevereiro de 2025.

Objeto: Aquisição de sensor ultrassônico de nível

Especificação:

Item	Quantidade
Sensor ultrassônico de nível , intervalo de funcionamento de 0,3 a 7,6 m , Exatidão de 0,25% do fundo de escala, sistema a quatro fios, tensão de funcionamento de 24Vcc , alimentação de loop 18Vcc a 36Vcc, sinal de saída a quatro fios 4 a 20 mA CC(isolado ou 2 a 10Vcc, indicador de eco extraviado, compensação automática de temperatura ao longo de todo intervalo da temperatura operacional do sensor, controle programável por zero e por intervalo, altura e modo de distância, intervalo de temperatura de -29° a 82°C, invólucros eletrônicos a prova de explosão, montagem 3/4" NPT E SANITÁRIO até 3m 2 NPT até 6m	2 unidades
Transmissor de pressão estática, com eletrônica separada, range de operação 0 a 320 bar de 0 a 10V, medição digital direta de capacitância, ajuste local e configurável, compatibilidade eletromagnética de acordo com IEC 61000-6-2: 1999, três opções de tecnologia hart, foundation fieldbus TM e profibus PA.	3 unidades

Nos orçamentos deverão constar data, validade da proposta, dados do fornecedor (nome, CNPJ/CPF, endereço, telefone e e-mail) e assinatura do responsável.

Ricardo Novaes
Supervisão de Compras

Telefones: (81) 3527-5062/ 99488-2795

E-mail: compras@suape.pe.gov.br